

Radom, dnia 11.02.2006 r.

Egz. poj.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przy ul. 1 Maja”

Nr Sprawy 3/2008

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z zapytaniem Wykonawcy o treści:

- „Czy Zamawiający zakłada, iż niezbędne jest zwiększenie zakresu wentylacji mechanicznej. Powinna ona obejmować, oprócz wentylacji garażu, także pełną wentylację nawiewno wyciągową następujących grup pomieszczeń:
 - magazyny,
 - salę ćwiczeń,
 - węzły szatniowo-natryskowe,
 - salę konferencyjną,
 - wentylację wyciągową z wszystkich pomieszczeń gospodarczych,

Dodatkowo powinno się klimatyzować:

- pomieszczenie Sali konferencyjnej,
- pomieszczenia informatyki, a przynajmniej serwerownię,
- pomieszczenie centrali telefonicznej.”

informuje, że w cenie składanej oferty należy uwzględnić zwiększenie zakresu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wymienione w w/w piśmie grupy pomieszczeń.

Z poważaniem

Wyk. 1 egz.

Dodatkowo powielono w 2 egz.

Opr. A.Ś.